



«05» октября 2021 года, учетный номер **50210061000201178277**

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий,

QR-код *



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

141501, Московская область, г. Химки, Новокуркинское шоссе, владение 34

телефон: 8(498) 505-41-68, факс: 8(495) 334-95-20, электронная почта: obshiy_mchs_mo@mail.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ КОРОЛЁВ**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

141076, Московская область, г.о. Королёв, ул. Калининградская, д. 29

телефон: 8(495)511-92-13, электронная почта: ogpnkorolev@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 143 / 1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается:

МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 31"

Заведующему МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 31"

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Королёв управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Московской области (Заместителя главного государственного инспектора городского округа Королёв по пожарному надзору) подполковника внутренней службы Землянского Александра Владимировича № 143 от «05» октября 2021 г.

в период с «18» октября 2021 г. по «27» октября 2021 г.

Начальником отделения по особо важным объектам ОНДиПР по г.о. Королёв

Вивчарь Максимом Григорьевичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведено контрольное (надзорное) мероприятие – плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица

Заведующий МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 31" Алехна Марина Степановна.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
141075, обл. Московская, г. Королев, пр-кт Космонавтов, д 10 А				
1.	<i>при высоте лестниц более 45 см не предусмотрены ограждения с перилами (центральный вход)</i>	<i>пункт 4.3.4 Свода правил СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 171; пункт 6.28* СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений"</i>	31.08.2022г.	
2.	<i>в местах (спортивный зал), где имеется опасность механического повреждения извещателя, не предусмотрена защитная конструкция, не нарушающая его работоспособности и эффективности обнаружения загорания</i>	<i>пункт 13.3.13 Свода правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования", утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 175</i>	31.08.2022г.	
3.	<i>не обеспечен подъезд пожарных автомобилей со всех сторон здания</i>	<i>пункт 8.1 Свода правил СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", утв. приказом МЧС России от 24 апреля 2013 г. N 288, пункт 71</i>	31.08.2022г.	

		Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479 (далее - ППР)		
4.	в здании не предусмотрено эвакуационное (аварийное) освещение	пункты 7.72, 7.74 СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение», пункт 9 статьи 82 ТРОТПБ; пункт 4.3.1 Свода правил СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 171; пункты 7.6.1, 7.6.3 Свода правил СП 52.13330.2016 "Естественное и искусственное освещение", пункт 6.22 СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений"; пункт 37 ППР	31.08.2022г.	
5.	помещения защищены автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не в полном объеме	статьи 46, 52, 53, 54, 83, 84, 91, 103 ТРОТПБ, пункты 4, 14 НПБ 110-03 (Приказ МЧС РФ от 18 июня 2003 г. N 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией"); НПБ 104-03 (Приказ МЧС РФ от 20 июня 2003 г. N 323 "Об утверждении норм пожарной безопасности	31.08.2022г.	

		<p>"Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях"), пункты А.4, А.10 приложения А Свода правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования", утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 175; Свод правил СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности", утв. и введен в действие приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 173; пункты 54, 55 ППР</p>		
6.	<p>допускается превышение числа мест в здании в соответствии с таблицей 6.12 Свода правил СП 2.13130.2020</p>	<p>пункт 6.7.10, таблица 6.12 Свода правил СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты", утв. приказом МЧС РФ от 12 марта 2020 г. N 151</p>	31.08.2022г.	
7.	<p>ширина горизонтальных участков путей эвакуации в свету менее 1,2 м - для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться из помещений класса Ф1 более 15 человек</p>	<p>пункт 6.27 СНИП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений"; пункт 5.1.1 Свода правил СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"</p>	31.08.2022г.	
8.	<p>ширина эвакуационных выходов в свету менее 1,2 м - из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 человек</p>	<p>пункт 6.16 СНИП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений"; пункт 5.2.14 Свода правил СП 1.13130.2009 "Системы</p>	31.08.2022г.	

		противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"		
9.	части здания, помещения производственного, складского назначения, помещения для инженерного оборудования и технического обслуживания объекта не выделены противопожарными преградами в соответствии с пунктом 5.1.2 СП 2.13130.2012	пункт 5.6.4 Свода правил СП 2.13130.2012 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты", утв. приказом МЧС РФ от 21 ноября 2012 г. № 693	31.08.2022г.	
10.	не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны на видном месте	пункт 12 ППР	31.08.2022г.	
11.	отсутствует декларация пожарной безопасности	статьи 4, 6, 64 ТРОТПБ	31.08.2022г.	
12.	на объекте защиты с массовым пребыванием людей обслуживающий персонал, ведущий круглосуточное дежурство, пожарный пост (диспетчерская) не обеспечены исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного, средствами индивидуальной защиты	пункты 6, 30, 56 ППР	31.08.2022г.	

	органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного			
13.	не обеспечено проведение 1 раз в год проверки средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты	пункт 30 ППР	31.08.2022г.	
14.	допускается размещение на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных изделий, оборудования, и других предметов, препятствующих безопасной эвакуации	подпункт «б» пункта 27 ППР	31.08.2022г.	
15.	не обеспечено исправное состояние на противопожарных дверях и на дверях лестничных клеток, приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, либо они отсутствуют	пункт 14, 24, 29 ППР	31.08.2022г.	
16.	светильники аварийного освещения не отличаются от светильников рабочего освещения знаками или окраской	пункт 37 ППР	31.08.2022г.	
17.	не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений	пункт 43 ППР	31.08.2022г.	
18.	не проводятся не реже 1 раза в год работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров	пункт 43 ППР	31.08.2022г.	

	<i>и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта (при этом такие работы проводятся с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты)</i>			
19.	<i>не обеспечена перекачка пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты</i>	<i>пункт 50 ППР</i>	<i>31.08.2022г.</i>	
20.	<i>отсутствует регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем</i>	<i>пункт 54 ППР</i>	<i>31.08.2022г.</i>	
21.	<i>на объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем</i>	<i>пункт 54 ППР</i>	<i>31.08.2022г.</i>	
22.	<i>не вносится информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты</i>	<i>пункт 54 ППР</i>	<i>31.08.2022г.</i>	
23.	<i>не обеспечено наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок</i>	<i>пункт 56 ППР</i>	<i>31.08.2022г.</i>	

	(устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты			
24.	не ведется учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты	пункт 60 ППР	31.08.2022г.	
141075, обл. Московская, г. Королев, пр-кт Космонавтов, д 6 Б				
25.	для отделки стен, пола и потолка на путях эвакуации допускается использование материалов с неизвестными показателями по пожарной безопасности (краска, стеновые панели, бумажные обои, пластиковые листы, приклеенная потолочная плитка)	пункты 5.3, 5.4, 6.25* СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений", пункт 4.3.2 Свода правил СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 171), пункт 4.1.2 Свода правил СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", утв. приказом МЧС РФ от 19 марта 2020 г. N 194, статья 89, таблицы 3, 27, 28, 29 ТРОТПБ	31.08.2022г.	
26.	при высоте лестниц более 45 см не предусмотрены ограждения с перилами	пункт 4.3.4 Свода правил СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 171; пункт 6.28* СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений"	31.08.2022г.	
27.	в местах (спортивный зал), где имеется опасность механического повреждения извещателя, не предусмотрена защитная конструкция, не нарушающая его	пункт 13.3.13 Свода правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения"	31.08.2022г.	

	<i>работоспособности и эффективности обнаружения загорания</i>	<i>автоматические. Нормы и правила проектирования", утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 175</i>		
28.	<i>в здании не предусмотрено эвакуационное (аварийное) освещение</i>	<i>пункты 7.72, 7.74 СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение», пункт 9 статьи 82 ТРОТПБ; пункт 4.3.1 свода правил СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 171; пункты 7.6.1, 7.6.3 свода правил СП 52.13330.2016 "Естественное и искусственное освещение", пункт 6.22 СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений"; пункт 37 ППР</i>	31.08.2022г.	
29.	<i>помещения защищены автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не в полном объеме</i>	<i>статьи 46, 52, 53, 54, 83, 84, 91, 103 ТРОТПБ, пункты 4, 14 НПБ 110-03 (Приказ МЧС РФ от 18 июня 2003 г. N 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией"); НПБ 104-03 (Приказ МЧС РФ от 20 июня 2003 г. N 323 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях"), пункты А.4, А.10 приложения А</i>	31.08.2022г.	

		Свода правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования", утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 175; Свод правил СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности", утв. и введен в действие приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 173; пункты 54, 55 ППР		
30.	допускается превышение числа мест в здании в соответствии с таблицей 6.12 Свода правил СП 2.13130.2020	пункт 6.7.10, таблица 6.12 Свода правил СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты", утв. приказом МЧС РФ от 12 марта 2020 г. N 151	31.08.2022г.	
31.	ширина горизонтальных участков путей эвакуации в свету менее 1,2 м - для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться из помещений класса Ф1 более 15 человек	пункт 6.27 СНИП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений"; пункт 5.1.1 Свода правил СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"	31.08.2022г.	
32.	ширина эвакуационных выходов в свету менее 1,2 м - из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 человек	пункт 6.16 СНИП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений"; пункт 5.2.14 Свода правил СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"	31.08.2022г.	
33.	части здания, помещения производственного,	пункт 5.6.4 Свода правил СП 2.13130.2012	31.08.2022г.	

	складского назначения, помещения для инженерного оборудования и технического обслуживания объекта не выделены противопожарными преградами в соответствии с пунктом 5.1.2 СП 2.13130.2012	"Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты", утв. приказом МЧС РФ от 21 ноября 2012 г. № 693		
34.	не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны на видном месте	пункт 12 ППР	31.08.2022г.	
35.	отсутствует декларация пожарной безопасности	статьи 4, 6, 64 ТРОТПБ	31.08.2022г.	
36.	на объекте защиты с массовым пребыванием людей обслуживающий персонал, ведущий круглосуточное дежурство, пожарный пост (диспетчерская) не обеспечены исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной	пункты 6, 30, 56 ППР	31.08.2022г.	

	защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного			
37.	не обеспечено проведение 1 раз в год проверки средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты	пункт 30 ППР	31.08.2022г.	
38.	допускается размещение на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных изделий, оборудования, и других предметов, препятствующих безопасной эвакуации	подпункт «б» пункта 27 ППР	31.08.2022г.	
39.	не обеспечено исправное состояние на противопожарных дверях и на дверях лестничных клеток, приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, либо они отсутствуют	пункт 14, 24, 29 ППР	31.08.2022г.	
40.	светильники аварийного освещения не отличаются от светильников рабочего освещения знаками или окраской	пункт 37 ППР	31.08.2022г.	
41.	не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений	пункт 43 ППР	31.08.2022г.	
42.	не проводятся не реже 1 раза в год работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта (при этом такие работы	пункт 43 ППР	31.08.2022г.	

	проводятся с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты)			
43.	не обеспечена перекатка пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	пункт 50 ППР	31.08.2022г.	
44.	отсутствует регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем	пункт 54 ППР	31.08.2022г.	
45.	на объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем	пункт 54 ППР	31.08.2022г.	
46.	не вносится информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	пункт 54 ППР	31.08.2022г.	
47.	не обеспечено наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты	пункт 56 ППР	31.08.2022г.	
48.	не ведется учет наличия, периодичности осмотра и	пункт 60 ППР	31.08.2022г.	

	сроков перезарядки огнетушителей в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты			
141075, обл. Московская, г. Королев, ул. Кооперативная, д 13 А				
49.	сняты (предусмотренные проектной документацией) двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров и лестничных клеток препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации	подпункт «б» пункта 16 ППП	31.08.2022г.	
50.	в местах (спортивный зал), где имеется опасность механического повреждения извещателя, не предусмотрена защитная конструкция, не нарушающая его работоспособности и эффективности обнаружения загорания	пункт 13.3.13 свода правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования", утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 175	31.08.2022г.	
51.	не обеспечен подъезд пожарных автомобилей со всех сторон здания	пункт 8.1 свода правил СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", утв. приказом МЧС России от 24 апреля 2013 г. N 288, пункт 71 ППП	31.08.2022г.	
52.	в здании не предусмотрено эвакуационное (аварийное) освещение	пункты 7.72, 7.74 СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение», пункт 9 статьи 82 ТРОТПБ; пункт 4.3.1 свода правил СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", утв.	31.08.2022г.	

		<p>приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 171; пункты 7.6.1, 7.6.3 Свода правил СП 52.13330.2016 "Естественное и искусственное освещение", пункт 6.22 СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений"; пункт 37 ППР</p>		
53.	<p>помещения защищены автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не в полном объеме</p>	<p>статьи 46, 52, 53, 54, 83, 84, 91, 103 ТРОТПБ, пункты 4, 14 НПБ 110-03 (Приказ МЧС РФ от 18 июня 2003 г. N 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией"); НПБ 104-03 (Приказ МЧС РФ от 20 июня 2003 г. N 323 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях"), пункты А.4, А.10 приложения А Свода правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования", утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 175; Свод правил СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления</p>	31.08.2022г.	

		эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности", утв. и введен в действие приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 173; пункты 54, 55 ППР		
54.	допускается превышение числа мест в здании в соответствии с таблицей 6.12 Свода правил СП 2.13130.2020	пункт 6.7.10, таблица 6.12 Свода правил СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты", утв. приказом МЧС РФ от 12 марта 2020 г. N 151	31.08.2022г.	
55.	ширина горизонтальных участков путей эвакуации в свету менее 1,2 м - для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться из помещений класса Ф1 более 15 человек	пункт 6.27 СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений"; пункт 5.1.1 Свода правил СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"	31.08.2022г.	
56.	ширина эвакуационных выходов в свету менее 1,2 м - из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 человек	пункт 6.16 СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений"; пункт 5.2.14 Свода правил СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"	31.08.2022г.	
57.	части здания, помещения производственного, складского назначения, помещения для инженерного оборудования и технического обслуживания объекта не выделены противопожарными преградами в соответствии с пунктом 5.1.2 СП 2.13130.2012	пункт 5.6.4 Свода правил СП 2.13130.2012 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты", утв. приказом МЧС РФ от 21 ноября 2012 г. № 693	31.08.2022г.	
58.	не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с	пункт 12 ППР	31.08.2022г.	

	<p>главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны на видном месте</p>			
59.	отсутствует декларация пожарной безопасности	статьи 4, 6, 64 ТРoТПБ	31.08.2022г.	
60.	на объекте защиты с массовым пребыванием людей обслуживающий персонал, ведущий круглосуточное дежурство, пожарный пост (диспетчерская) не обеспечены исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	пункты 6, 30, 56 ППР	31.08.2022г.	
61.	не обеспечено проведение 1 раз в год проверки средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации	пункт 30 ППР	31.08.2022г.	

	<i>систем противопожарной защиты</i>			
62.	<i>допускается размещение на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных изделий, оборудования, и других предметов, препятствующих безопасной эвакуации</i>	<i>подпункт «б» пункта 27 ППР</i>	<i>31.08.2022г.</i>	
63.	<i>не обеспечено исправное состояние на противопожарных дверях и на дверях лестничных клеток, приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, либо они отсутствуют</i>	<i>пункт 14, 24, 29 ППР</i>	<i>31.08.2022г.</i>	
64.	<i>светильники аварийного освещения не отличаются от светильников рабочего освещения знаками или окраской</i>	<i>пункт 37 ППР</i>	<i>31.08.2022г.</i>	
65.	<i>не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений</i>	<i>пункт 43 ППР</i>	<i>31.08.2022г.</i>	
66.	<i>не проводятся не реже 1 раза в год работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта (при этом такие работы проводятся с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты)</i>	<i>пункт 43 ППР</i>	<i>31.08.2022г.</i>	
67.	<i>не обеспечена перекатка пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты</i>	<i>пункт 50 ППР</i>	<i>31.08.2022г.</i>	
68.	<i>отсутствует регламент технического обслуживания систем</i>	<i>пункт 54 ППР</i>	<i>31.08.2022г.</i>	

	<i>противопожарной защиты с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем</i>			
69.	<i>на объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем</i>	<i>пункт 54 ППР</i>	<i>31.08.2022г.</i>	
70.	<i>не вносится информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты</i>	<i>пункт 54 ППР</i>	<i>31.08.2022г.</i>	
71.	<i>не обеспечено наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты</i>	<i>пункт 56 ППР</i>	<i>31.08.2022г.</i>	
72.	<i>не ведется учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты</i>	<i>пункт 60 ППР</i>	<i>31.08.2022г.</i>	
141075, обл. Московская, г. Королев, ул. Строителей, д 7				
73.	<i>в здании не предусмотрено эвакуационное (аварийное) освещение</i>	<i>пункты 7.72, 7.74 СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение», пункт 9 статьи 82 ТРОТПБ; пункт 4.3.1 свода правил СП 1.13130.2009 "Системы</i>	<i>31.08.2022г.</i>	

		<p>противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 171; пункты 7.6.1, 7.6.3 Свода правил СП 52.13330.2016 "Естественное и искусственное освещение", пункт 6.22 СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений"; пункт 37 ППР</p>		
74.	<p>помещения защищены автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не в полном объеме</p>	<p>статьи 46, 52, 53, 54, 83, 84, 91, 103 ТР о ТПБ, пункты 4, 14 НПБ 110-03 (Приказ МЧС РФ от 18 июня 2003 г. N 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией"); НПБ 104-03 (Приказ МЧС РФ от 20 июня 2003 г. N 323 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях"), пункты А.4, А.10 приложения А Свода правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования", утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 175; Свод правил СП 3.13130.2009 "Системы</p>	31.08.2022г.	

		противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности", утв. и введен в действие приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 173; пункты 54, 55 ППР		
75.	допускается превышение числа мест в здании в соответствии с таблицей 6.12 Свода правил СП 2.13130.2020	пункт 6.7.10, таблица 6.12 Свода правил СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты", утв. приказом МЧС РФ от 12 марта 2020 г. N 151	31.08.2022г.	
76.	ширина горизонтальных участков путей эвакуации в свету менее 1,2 м - для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться из помещений класса Ф1 более 15 человек	пункт 6.27 СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений"; пункт 5.1.1 Свода правил СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"	31.08.2022г.	
77.	ширина эвакуационных выходов в свету менее 1,2 м - из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 человек	пункт 6.16 СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений"; пункт 5.2.14 Свода правил СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"	31.08.2022г.	
78.	части здания, помещения производственного, складского назначения, помещения для инженерного оборудования и технического обслуживания объекта не выделены противопожарными преградами в соответствии с пунктом 5.1.2 СП 2.13130.2012	пункт 5.6.4 Свода правил СП 2.13130.2012 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты", утв. приказом МЧС РФ от 21 ноября 2012 г. № 693	31.08.2022г.	
79.	не обеспечено категорирование по взрывопожарной и	пункт 12 ППР	31.08.2022г.	

	<p>пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны на видном месте</p>			
80.	отсутствует декларация пожарной безопасности	статьи 4, 6, 64 ТР о ТПБ	31.08.2022г.	
81.	<p>на объекте защиты с массовым пребыванием людей обслуживающий персонал, ведущий круглосуточное дежурство, пожарный пост (диспетчерская) не обеспечены исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного</p>	пункты 6, 30, 56 ППР	31.08.2022г.	
82.	не обеспечено проведение 1 раз в год проверки средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с	пункт 30 ППР	31.08.2022г.	

	отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты			
83.	допускается размещение на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных изделий, оборудования, и других предметов, препятствующих безопасной эвакуации	подпункт «б» пункта 27 ППР	31.08.2022г.	
84.	не обеспечено исправное состояние на противопожарных дверях и на дверях лестничных клеток, приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, либо они отсутствуют	пункт 14, 24, 29 ППР	31.08.2022г.	
85.	светильники аварийного освещения не отличаются от светильников рабочего освещения знаками или окраской	пункт 37 ППР	31.08.2022г.	
86.	не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений	пункт 43 ППР	31.08.2022г.	
87.	не проводятся не реже 1 раза в год работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта (при этом такие работы проводятся с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты)	пункт 43 ППР	31.08.2022г.	
88.	не обеспечена перекачка пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	пункт 50 ППР	31.08.2022г.	

89.	отсутствует регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем	пункт 54 ППП	31.08.2022г.	
90.	на объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем	пункт 54 ППП	31.08.2022г.	
91.	не вносится информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	пункт 54 ППП	31.08.2022г.	
92.	не обеспечено наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты	пункт 56 ППП	31.08.2022г.	
93.	не ведется учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты	пункт 60 ППП	31.08.2022г.	
<u>141076, обл. Московская, г. Королев, ул. Мичурина, д 7 А</u>				
94.	сняты (предусмотренные проектной документацией) двери лестничных клеток, препятствующие распространению опасных	подпункт «б» пункта 16 ППП	31.08.2022г.	

	факторов пожара на путях эвакуации			
95.	прямик у оконного проема подвального(цокольного) этажа здания не очищен от мусора и посторонних предметов	пункт 18 ППП	31.08.2022г.	
96.	для отделки стен, пола и потолка на путях эвакуации допускается использование материалов с неизвестными показателями по пожарной безопасности (масляная краска, бумажные обои, приклеенная потолочная плитка)	пункты 5.3, 5.4, 6.25* СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений", пункт 4.3.2 свода правил СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 171), пункт 4.1.2 свода правил СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", утв. приказом МЧС РФ от 19 марта 2020 г. N 194, статья 89, таблицы 3, 27, 28, 29 ТРОТПБ	31.08.2022г.	
97.	при высоте лестниц более 45 см не предусмотрены ограждения с перилами (например, из помещений прачечной)	пункт 4.3.4 свода правил СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 171; пункт 6.28* СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений"	31.08.2022г.	
98.	в здании не предусмотрено эвакуационное (аварийное) освещение	пункты 7.72, 7.74 СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение», пункт 9 статьи 82 ТРОТПБ; пункт 4.3.1 свода правил СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные	31.08.2022г.	

		<p>пути и выходы", утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 171; пункты 7.6.1, 7.6.3 Свода правил СП 52.13330.2016 "Естественное и искусственное освещение", пункт 6.22 СНиП 21-01-97*</p>		
99.	<p>помещения защищены автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не в полном объеме</p>	<p>статьи 46, 52, 53, 54, 83, 84, 91, 103 ТРОТПБ, пункты 4, 14 НПБ 110-03 (Приказ МЧС РФ от 18 июня 2003 г. N 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией"); НПБ 104-03 (Приказ МЧС РФ от 20 июня 2003 г. N 323 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях"), пункты А.4, А.10 приложения А Свода правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования", утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 175; Свод правил СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система</p>	31.08.2022г.	

		оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности", утв. и введен в действие приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 173; пункты 54, 55 ППР		
100.	допускается превышение числа мест в здании в соответствии с таблицей 6.12 Свода правил СП 2.13130.2020	пункт 6.7.10, таблица 6.12 Свода правил СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты", утв. приказом МЧС РФ от 12 марта 2020 г. N 151	31.08.2022г.	
101.	ширина горизонтальных участков путей эвакуации в свету менее 1,2 м - для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться из помещений класса Ф1 более 15 человек	пункт 6.27 СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений"; пункт 5.1.1 Свода правил СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"	31.08.2022г.	
102.	ширина эвакуационных выходов в свету менее 1,2 м - из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 человек	пункт 6.16 СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений"; пункт 5.2.14 Свода правил СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"	31.08.2022г.	
103.	части здания, помещения производственного, складского назначения, помещения для инженерного оборудования и технического обслуживания объекта не выделены противопожарными преградами в соответствии с пунктом 5.1.2 СП 2.13130.2012	пункт 5.6.4 Свода правил СП 2.13130.2012 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты", утв. приказом МЧС РФ от 21 ноября 2012 г. № 693	31.08.2022г.	
104.	не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а	пункт 12 ППР	31.08.2022г.	

	<p>также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны на видном месте</p>			
105.	отсутствует декларация пожарной безопасности	статьи 4, 6, 64 ТРОТПБ	31.08.2022г.	
106.	<p>на объекте защиты с массовым пребыванием людей обслуживающий персонал, ведущий круглосуточное дежурство, пожарный пост (диспетчерская) не обеспечены исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного</p>	пункты 6, 30, 56 ППР	31.08.2022г.	
107.	не обеспечено проведение 1 раз в год проверки средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия	пункт 30 ППР	31.08.2022г.	

	<i>механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты</i>			
108.	<i>допускается размещение на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных изделий, оборудования, и других предметов, препятствующих безопасной эвакуации</i>	<i>подпункт «б» пункта 27 ППП</i>	<i>31.08.2022г.</i>	
109.	<i>не обеспечено исправное состояние на противопожарных дверях и на дверях лестничных клеток, приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, либо они отсутствуют</i>	<i>пункт 14, 24, 29 ППП</i>	<i>31.08.2022г.</i>	
110.	<i>светильники аварийного освещения не отличаются от светильников рабочего освещения знаками или окраской</i>	<i>пункт 37 ППП</i>	<i>31.08.2022г.</i>	
111.	<i>не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений</i>	<i>пункт 43 ППП</i>	<i>31.08.2022г.</i>	
112.	<i>не проводятся не реже 1 раза в год работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта (при этом такие работы проводятся с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты)</i>	<i>пункт 43 ППП</i>	<i>31.08.2022г.</i>	

113.	не обеспечена перекатка пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	пункт 50 ППП	31.08.2022г.	
114.	отсутствует регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем	пункт 54 ППП	31.08.2022г.	
115.	на объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем	пункт 54 ППП	31.08.2022г.	
116.	не вносится информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	пункт 54 ППП	31.08.2022г.	
117.	не обеспечено наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты	пункт 56 ППП	31.08.2022г.	

118.	не ведется учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты	пункт 60 ППР	31.08.2022г.	
------	--	--------------	--------------	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий Александр МС

[Handwritten signature]

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

**Государственный инспектор г.о. Королёв
по пожарному надзору
Начальник отделения по особо важным объектам
ОНДиПР по г.о. Королёв
майор внутренней службы Вивчарь М.Г.**



[Handwritten signature]

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.